

öffentlich

Sachbearbeiter: Thomas Vogl Datum: 08.09.2022

Aktenzeichen: 701.42; 815.61 TOP: 96

Beschlussvorlage Nr. 51/2022		
<b>Betreff:</b> Sanierung der Wasserleitung und Abbindung des Regenüberlaufs RÜ 20 im Bereich Hauptstraße / Friedhofstraße / Botenheimer Weg		
Produkt:	Haushaltsjahr:	Mittel vorhanden?
5330/5380	2022	⊠ ja 100.000 €
Betrag:		nein
42.000 €		
Deckungsvorschlag:	Fachbereich:	bisher behandelt:
überplanmäßig	Bürgermeister	
außerplanmäßig		
	Kämmerei	

## **Sachverhalt:**

Bei einem großen Rohrbruch an Weihnachten 2017 ist die Schadstelle in der Wasserversorgungsleitung im Bereich Hauptstraße / Friedhofstraße / Botenheimer Weg zunächst nur vorübergehend in Stand gesetzt worden. Der Grund hierfür war der unklare Sanierungsbedarf des direkt danebenliegenden Regenüberlaufs 20 der Kanalisation.

In umfangreichen Berechnungen auf der Grundlage einer Aktualisierung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass dieser Regenüberlauf wegen nur sehr seltener Nutzung vom Kanalnetz abgebunden werden kann und daher nicht saniert werden muss. Zusammen mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, die seit Juli die Abwasserbeseitigung der Gemeinde betreiben, und der Wasserversorgung Uwe Kenngott wurde nun ein Sanierungskonzept erstellt, mit dem beide Bereiche abgearbeitet werden können.

Der Verwaltung liegt ein Angebot für die Maßnahme der Firma Haass, Güglingen über 41.368,57 € vor. Die Arbeiten werden nach tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Im Haushalt 2022 sind für die Gesamtmaßnahme Mittel in Höhe von jeweils 100.000 € beim Wasser und beim Abwasser für die Maßnahme eingeplant.



Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung durch unseren Wassermeister Herrn Kenngott.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt die Arbeiten an die Firma Haass laut Angebot vom 07.09.2022 zu vergeben.